

Piła dnia 17.11.2008r



Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
 „Spadochroniarz” Waldemar Piotrowski
 ul. Kamienna 40, 64-920 Piła
 tel. (0-67) 35 147 21 ; fax. (0-67) 214 00 63

PUS 414/11/08

Sąd Rejonowy
 Al. Powstańców Wlkp. 79
 64-920 Piła

KASO FINANSOWY	
SA	REJONOWY SĄD W PILE
WPLYNIŁO	
dnia:	17-11-2008
Załączników

Dotyczy: Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana części sieci zamontowanych klimatyzatorów”

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wymiana części sieci elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Pile w celu przystosowania jej do zamontowanych klimatyzatorów” zwracamy się z zapytaniem do Inwestora w sprawie:

- w poz 3,4,5,6 przedmiaru inwestorskiego robót zastosowano tą samą podstawę wyceny tj. KNR 5-08 021201, bez względu na zastosowany przewód (pozycję tą stosuje się dla przewodów o łącznym przekroju żył do 6mm² dla przewodów miedzianych). Wszystkie wymienione w przedmiarze przewody mają większy łączny przekrój.
- w poz 11,12,13,14 występują tablice rozdzielcze na poszczególne kondygnacje (prosimy o określenie w jakie urządzenia mają być wyposażone te tablice i o jakiej ilości i przekroju żył obwody mają być podłączone do poszczególnych tablic).
- przedmiar nie przewiduje żadnych przewiertów przez ściany, odnowienia miejsc po ich wykonaniu a takowe na pewno wystąpią do pomieszczeń usytuowanych na kl. schodowych, I piętrze, poddaszu.
- przedmiar nie określa czy tablice mają być montowane jako natynkowe czy podtynkowe oraz nie przewiduje przygotowania podłoża do tych tablic oraz jego obrobienia po montażu.
- czy podtrzymany zostaje pkt III SIWZ „Wymagany termin realizacji 08.12.2008r”

Z poważaniem

Wyk. W 2 egz
 1. adresat
 2. a/a
 Wyk. RJ

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
 -SPADOCHRONIARZ-
 Waldemar Piotrowski
 64-920 PIŁA, ul. Kamienna 40
 fax 067 2105011, tel. 067 2140063, 067 2143179
 regon 570318812 NIP 765 109-11-25